

Dane za I kwartał 2023 r.

Parametr	Jednostka	Dopuszczalna wartość	Wartość średnia
Barwa	mgPT/l	15	5
Mętność	NTU	1	0,41
Liczba progowa smaku		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z0
Liczba progowa zapachu		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z1R
Odczyn	pH	6,5-9,5	7,3
Przewodność elektryczna właściwa	mS/cm	2500	248
Glin	mgAl/l	200	12
Żelazo ogólne	mgFe/l	200	108
Escherichia coli	j.t.k./100ml	0	0
Bakterie grupy coli	j.t.k./100ml	0	0
Ogólna liczba bakterii	j.t.k./1ml	bez nieprawidłowych zmian, wartość nie powinna przekroczyć 200 jtk/1ml	2

KIEROWNIK DZIAŁU
Oczyszczalni Ścieków i Laboratorium
mgr inż. Michałina Sobik