


Dane za I kwartał 2024 r.

Parametr	Jednostka	Dopuszczalna wartość	Wartość średnia
Barwa	mgPT/l	15	3
Mętność	NTU	1	0,3
Liczba progowa smaku		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z0
Liczba progowa zapachu		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z1R
Odczyn	pH	6,5-9,5	7,4
Przewodność elektryczna właściwa	mS/cm	2500	224
Glin	mgAl/l	200	11
Żelazo ogólne	mgFe/l	200	102
Escherichia coli	j.t.k./100ml	0	0
Bakterie grupy coli	j.t.k./100ml	0	0
Ogólna liczba bakterii	j.t.k./1ml	bez nieprawidłowych zmian, wartość nie powinna przekroczyć 200 jtk/1ml	4

KIEROWNIK DZIAŁU
 Oczyszczalni Ścieków i Laboratorium

 mgr inż. Michalina Sobik